



PRÜFZEUGNIS

TEST CERTIFICATE

DIN 18252:2018-05

Nr./ No. 8-2/20

Der Firma
We confirm, that the company

BKS GmbH
Heidestr. 71
D-42551 Velbert

wird bescheinigt, dass sie die Anforderungen der DIN 18252
has met the requirements of DIN 18252

für das Produkt
for the product

Profilzylinder Serie 36xx

mit den Artikelnummern
weitere Artikel, siehe Produktmatrix
with the item numbers
additional product versions, see product matrix

3600, 3601, 3606, 3612, 3627

in der Ausführung
in the version

Doppel-, Halb- und Knäufzylinder,
Zentralschließ-, Hauptschlüssel-,
Generalhauptschlüsselanlagen, FZG/
Double-, half- and knob-type cylinder, central locking
systems, master key locking systems, general master key
systems, FZG

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:/ according to the following classification key:

Variante/ Variants	Typ/ Type	Verschlussicherheit/ Key related security	Angriffswiderstand/ Attack resistance	Panikfunktion/ Panic function
M	0 / G / S	6	0 / B / D	F1A / F1B / F2 / FZG*

* Artikelnr. 3602 nur Klasse F1A. Klasse F2 nur Knäufzylinder ohne FZG-Funktion. Klasse FZG nur FZG Zylinder. Klasse F1A und F1B nur, wenn sich der Schließbart in Abzugsposition innerhalb der vorgegebenen Grad- (+/- 30°) bzw. Maßanforderungen (< 9,5 mm - ≥ 2 mm) befindet./ Item no.: 3602, only class F1A. Class F2, only knob-type cylinder without FZG. Class FZG, only FZG cylinder. Class F1A and F1B, if the lock pin is within the specified degree (+/- 30°) or dimension requirements (< 9.5 mm - ≥ 2 mm) in the trigger position is located.

Gemäß DIN EN 1303:2015-08 ergibt sich der Klassifikationsschlüssel wie folgt:

According to DIN EN 1303:2015-08 the classification key is as follows:

Gebrauchs- klasse/ Category of use	Dauerhaftig- keit/ Durability	Türmasse/ Door mass	Feuerwider- stand/ Fire resistance	Betriebs- icherheit/ Safety	Korrosionsbe- ständigkeit + Temperatur/ Corrosion resistance + temperature	Verschluss- icherheit/ Key related security	Angriffswi- derstand/ Attack resistance
1	6	0	B	0	C	6	0 / B / D

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 8-2/20 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.
Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und/oder das geprüfte
Produkt nicht ändern. Das Prüfzeugnis hat insgesamt 2 Seiten.

This certificate is based on the evaluation of test report no. 8-2/20 by PIV.

The validity of the test certificate will persist as long as the testing base and/or the products are not changed.

This test certificate has a total of 2 pages.

D-42551 Velbert, 11. April 2022

S. Holz, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Laborleitung/ Laboratory management



D. Hermann, Staatl. gepr. Techniker/
State-certified technical engineer
Prüfer/ Verifier

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.

This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.

1/2



Produktmatrix/ Product matrix

Klassifizierung der zugelassenen Artikel nach DIN 18252 und DIN EN 1303/
Classification of the approved items according to DIN 18252 and DIN EN 1303

		Klassifizierung/ Classification DIN 18252:2018-05					Klassifizierung/ Classification DIN EN 1303:2015-08							
3600	M	G	6	0	F1A		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1A		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1A		1	6	0	B	0	C	6	D
3601	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
3602	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
3606	M	G	6	0	F2		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F2		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F2		1	6	0	B	0	C	6	D
3612	M	G	6	0	F1B		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	F1B		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	F1B		1	6	0	B	0	C	6	D
3623	M	G	6	0	FZG		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	FZG		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	FZG		1	6	0	B	0	C	6	D
3627	M	G	6	0	FZG		1	6	0	B	0	C	6	0
	M	G	6	B	FZG		1	6	0	B	0	C	6	B
	M	G	6	D	FZG		1	6	0	B	0	C	6	D